

监理检查记录表

工程名称: 海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

编号: HX-ZHJL-JCJL-008

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理单位
检查时间	2018.05.06		检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	今日对施工现场巡检, 发现如下问题。			
存在问题	支架安装部分螺栓未紧固。			
整改要求	支架连接处重新固定。			
检查人	常青	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	已整改完成 整改负责人: 张勤 日期: 2018.5.6			
复查意见	已整改完成 复查人: 常青 日期: 2018.5.6			