

监理检查记录表

工程名称：海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

编号：HX-ZHJL-JCJL-009

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程代理有限公司
检查时间	2018.05.09	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	今日对施工现场巡检，发现如下问题。		
存在问题	组件平整度不符合规范要求。		
整改要求	严格按照监理通知单 1 的要求进行整改。		
检查人	常青	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求进行整改 整改负责人: 张健 日期: 2018.5.9		
复查意见	跟踪整改直至外观 复查人: 常青 日期: 2018.5.11		