

监理检查记录表

工程名称：海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目
编号：HX-ZHJL-JCJL-011

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司		监理单位	常州正衡电力工程代理有限公司
检查时间	2018.05.24		检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	今日对施工现场巡检，发现如下问题。			
存在问题	组件安装过程中未进行接地连接。			
整改要求	进行接地后在安装。			
检查人	常青	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	已整改完成 整改负责人：张飞 日期：2018.5.24			
复查意见	已整改完成 复查人：常青 日期：2018.5.24			