监理检查记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目　　编号：003

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 12 月 15 日	检查地点	开关站
检查类型	□巡视 □定期 ☑专项		
施工及检查情况简述	监理项目部会同施工单位人员对开关站施工现场的安全进行检查		
存在问题	（1）施工现场存在个别施工作业人员安全帽未佩戴规范。 （2）施工现场用电不规范，存在一机多用的情况。		
整改要求	（1)现场施工作业人员安全帽未佩戴规范，要求施工单位加强对施工作业人员安全三级教育。 （2）要求施工单位对施工作业人员进行安全培训教育、安全交底，对设备做好接地防护措施，做到一机一闸一漏。		
检查人	吴振子	施工项目部签收人/日期	朱庆阳/2017.12.15
整改情况	以接监理提出与问题进行了专项整改。设专职安全员监督、检查。 整改负责人：朱庆阳　　日期：2017.12.17		
复查意见	经复查，以按要求整改完成。 复查人：吴振子　　时期：2017.12.18		