监理检查记录表

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 006

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年01月05日	检查地点	开关站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对开关站室内施工进行检查		
存在问题	1、控制室电缆沟支架安装，电缆敷设不规范。支架倾斜，电缆敷设杂乱，未设置标识。		
整改要求	要求按照施工规范要求立即整改		
检查人	吴振东	施工项目部 签收人/日期	孙崇阳 2018.01.05
整改情况	以按施工规范整改完成， 请复查。 整改负责人: 孙崇阳 日期: 2018.01.05		
复查意见	经复查以按要求整改完成， 复查人: 吴振东 日期: 2018.01.06		