

# 监理检查记录表

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 007

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年01月10日	检查地点	开关站
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对开关站场区施工进行安全检查		
存在问题	1、开关站场区临近山坡边缘未设置护栏，要求设置防护栏。 2、开关站生活区宿舍不整洁，电暖器、电源线乱拉乱放现象严重，用电不规范，存在安全隐患。		
整改要求	要求按照施工规范要求立即整改		
检查人	吴振东	施工项目部 签收人/日期	赵文平 2018.01.10
整改情况	以按施工规范要求整改完成， 请复查。 整改负责人: 赵文平      日期: 2018.01.11		
复查意见	经复查，以按规范要求整改 完成! 复查人: 吴振东      日期: 2018.01.11		