

# 监理安全检查记录表

工程名称: 济南国开娃哈哈 2MW 分布式光伏发电工程

编号: ZHJL-WHH-AQJC-002

|           |                                                                                                |                 |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 施工单位      | 中设无锡机械设备工程有限公司                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司    |
| 检查时间      | 2018.04.16                                                                                     | 检查地点            | 施工作业区             |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                   |
| 施工及检查情况简述 | 检查防水施工材料吊装, 吊钩钢丝绳、索具是否牢靠, 吊臂下方有无人员走动                                                           |                 |                   |
| 存在问题      | 未拉安全警示线                                                                                        |                 |                   |
| 整改要求      | 要求施工单位吊装现场必须拉安全警示线                                                                             |                 |                   |
| 检查人       | 王佳君                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 2018.04.16<br>王泽洋 |
| 整改情况      | 已按要求整改完毕<br><br>整改负责人: 王泽洋 2018.04.16<br>日期                                                    |                 |                   |
| 复查意见      | 符合整改要求<br><br>复查人: 王佳君 2018.04.16<br>日期                                                        |                 |                   |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附照片等资料。



由 扫描全能王 扫描创建