

监理安全检查记录表

工程名称: 济南国开娃哈哈 2MW 分布式光伏发电工程

编号: ZHJL-WHH-AQJC-004

施工单位	中设无锡机械设备工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.04.30	检查地点	施工作业区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查踏步梯质量与施工人员接受施工作业行走路线是否存在临高作业隐患, 现场施工是否存在安全隐患		
存在问题	发现施工作业人员存在在梯上下踏步梯现象		
整改要求	要求施工人员同时上下踏步梯不得超过 2 人, 不得负重上下踏步梯		
检查人	王佳君	施工项目部 签收人/日期	2018.04.30 王泽洋
整改情况	已按要求整改完毕 整改负责人: 王泽洋 日期: 2018.04.30		
复查意见	符合整改要求 复查人: 王佳君 日期: 2018.04.30		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查影像。



由 扫描全能王 扫描创建