

监理安全检查记录表

工程名称: 济南国开娃哈哈 2MW 分布式光伏发电工程

编号: ZHJL-WHH-AQJC-010

施工单位	中设无锡机械设备工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.06.11	检查地点	施工作业区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查防水施工剩余材料吊卸, 吊车钢丝绳, 索具是否牢靠, 吊臂下方有无人员走动		
存在问题	未拉安全警示线		
整改要求	要求施工单位吊装现场必须拉安全警示线		
检查人	王佳君	施工项目部 签收人/日期	2018.06.11 王泽洋
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人: 王泽洋 2018.06.11 日期		
复查意见	符合整改要求 复查人: 王佳君 2018.06.11 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建