

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 济南国开娃哈哈 2MW 分布式光伏发电工程

编号: ZHJL-WHH-JCJL-005

施工单位	中设无锡机械设备工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 04 月 10 日	检查地点	施工区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	4号屋面防水工程施工, 屋面防水材料, 砂浆找平. 4号屋面光伏组件安装及支架安装.		
存在问题	1. 部分施工人员未佩戴安全帽防护用具. 2. 电缆头未进行半导电层保护.		
整改要求	平控按照规范要求整改, 整改完成后报监理验收		
检查人	陈和平	施工项目部 签收人/日期	王峰 4.11
整改情况	已整改, 整改负责人: 王峰 日期 4.11		
复查意见	整改合格 复查人: 陈和平 日期 4.12		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

