

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 济南国开娃哈哈 2MW 分布式光伏发电工程

编号: ZHJL-WHH-JCJL-013

施工单位	中设无锡机械设备工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 05 月 30 日	检查地点	2 号屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对组件安装质量进行检查		
存在问题	个别组件边压安装未压到组件		
整改要求	要求现场技术人员加大技术指导,严格按照规范操作,边压要有效地压到组件。		
检查人	王佳君	施工项目部 签收人/日期	2018.05.30 王泽洋
整改情况	已对现场边压安装情况进行复查,未有效压到组件的已重新安装 整改负责人: 王泽洋 2018.05.31 日期		
复查意见	符合整改要求 复查人: 王佳君 2018.05.31 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建