


GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 济南国开娃哈哈 2MW 分布式光伏发电工程

编号: ZHJL-WHH-JCJL-01

施工单位	中设无锡机械设备工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2017 年 11 月 10 日		检查地点	施工现场	
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	1、爬梯进行检查是否存在螺栓松动焊接部位损伤, 施工单位是否每周定期进行检修。 2、检查屋面临时用电搭接是否规范, 是否由专人进行定期检修。 3、检查施工人员是否存在依靠、坐立女儿墙现象, 工器具及其余物品是否放置、挂靠女儿墙上部。 4、施工人员在施工过程中安全帽是否佩戴规范。设备机械操作是否正常。				
存在问题	个别施工人员安全帽佩戴不规范且不自觉。				
整改要求	现场对施工管理人员进行责令, 要求加强施工管理, 不得再次出现此类现象。				
检查人			施工项目部 签收人/日期	卓建铎 	
整改情况	整改负责人: 卓建铎 日期 11.10日				
复查意见	复查人:  日期 27.11.17				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

