

监理检查记录表

工程名称: 华直寺前庄南4x20MWP电炉中修改造项目 编号: ZHJL-005

施工单位	<u>宜昌掌家科技有限公司</u>	监理单位	<u>荣州正衡</u>
检查时间	<u>2017.11.12.9.</u>	检查地点	<u>厂区升压站</u>
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	<u>施工方在配电楼钢筋制做施工中,大梁钢筋焊接采用单面焊接</u>		
存在问题	<u>钢筋焊接采用单面焊接</u>		
整改要求	<u>保证焊接符合规范要求 必须双面焊接.</u>		
检查人	<u>郭俊岩</u>	施工项目部 签收人/日期	<u>罗少杰 2017.11.12.9.30.</u>
整改情况	<u>在整改后,焊接符合要求</u> 整改负责人: <u>罗少杰</u> 日期: <u>2017.11.12.</u>		
复查意见	<u>复查符合要求</u> 复查人: <u>郭俊岩</u> 日期: <u>2017.11.12.12.</u>		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。