

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：

编号：ZHJL-009

施工单位	宜昌富泰科技有限公司		监理单位	正衡
检查时间			检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	预制包钢筋安装施工			
存在问题	有少部分钢筋绑扎不合格			
整改要求	拆除重新绑扎			
检查人	郭俊兴		施工项目部 签收人/日期	罗少杰 2017.11.23
整改情况	已按要求完成			
	整改负责人：罗少杰 日期 2017.11.23			
复查意见	复查合格			
	复查人：郭俊兴 日期 2017.11.23			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。