

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目(12.03MWp)

编号：FGFP-JCJL-011

施工单位	河南万通阜康建筑有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 21 日	检查地点	四标段
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对四标段施工现场，现场砼桩基础施工进行质量专项检查		
存在问题	1、部分预埋螺栓位移、歪斜，外露部分过长或过短。 2、外观质量差，出现蜂窝、麻面，部分桩歪斜		
整改要求	要求按施工要求及规范整改完成，整改验收合格后在进行下道工序施工。		
检查人	时金荣	施工项目部 签收人/日期	万德号 2017.11.21
整改情况	已按施工规范要求整改完成， 请复查。 整改负责人：万德号 日期：2017.11.22		
复查意见	经检查已按要求整改完成。 复查人： 日期：2017.11.22		