

监理安全检查记录表

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

编号：AQ-005

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年12月23号	检查地点	施工现场、材料现场、办公地点
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查。 2、安全体系及实验检查。 3、现场安全文明控制。 4、现场安全文明管理。 5、施工现场安全状况。		
存在问题	1、施工场地通道存在堆放杂物现象。 2、施工区域未做好隔离措施。 3、现场的施工垃圾未及时处理。 4、现场电动工器具摆放混乱。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请3天之内进行整改，并让监理复查		
检查人	王洪伟	施工项目部 签收人/日期	李杰 2017.12.23
整改情况	已整改。 整改负责人：李杰 日期 2017.12.24		
复查意见	已整改 复查人：王洪伟 日期 2017.12.24		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建