监理周检查记录表

工程名称：西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目　　编号：002

施工单位	甘肃海霖工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 12 月 7 日	检查地点	施工现场、材料场地
检查类型	□巡视　定期　□专项		
施工及检查情况简述	本周主要进行支架安装电缆沟破路施工作业主要检查现场临时用电及施工人员安全防护用品使用情况。		
存在问题	1、吊车吊装支架时周围未设置警戒线等警示标识 2、焊接区域材料下料区域无配置灭火器。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于当天天之进行整改，并让监理复检		
检查人	杨[illegible]	施工项目部签收人/日期	[illegible]
整改情况	已整改 整改负责人：　　日期：2017.12.7		
复查意见	已配警戒线灭火器等 复查人：杨[illegible]　　日期：2017.12.7		