

监理周检查记录表

工程名称: 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

编号: 003

施工单位	甘肃海森工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 12 月 14 日	检查地点	施工现场、材料场地
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要开关柜接线, 屋面逆变器安装汇流箱安装及施工人员安全防护用品使用情况及施工质量。		
存在问题	1、开关柜接线回填施工周围未设置警戒线 2、个别屋面有烟头 3、个别工人佩戴安全帽应付了事		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改, 请于当天之内进行整改, 并让监理复检		
检查人	杨晓铃	施工项目部 签收人/日期	马登科 2017.12.14
整改情况	以开安全会。 整改负责人: 马登科 日期: 2017.12.14		
复查意见	已完成整改 复查人: 杨晓铃 日期: 2017.12.14		