

U 监理检查记录表（质量）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZLJL-SDELMY-001

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.6	检查地点	1#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员对1#屋面支架安装检查，组件安装检查		
存在问题	1.组件搬运不符合要求； 2.支架安装螺丝未紧固到位，个别未上平垫，弹垫		
整改要求	已发出监理工作联系单001号，要求施工方必须整改。		
检查人	葛庆琦、任善善、邹德嘉	施工项目部签收人/日期	舒强 2017.12.6
整改情况	已整改 整改负责人：舒强 日期：2017.12.6		
复查意见	已按要求整改。 复查人：任善善、邹德嘉 日期：2017.12.7		