





监 理 检 查 记 录 表

工程名称：聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目 编号：JXM-JLJC-002

施工单位	山东正泰工业设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 4 月 15 日	检查地点	设备基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对设备基础钢筋绑扎及临时用电检查		
存在问题	1、设备基础柱子上的十字拉结筋未按图纸要求加上； 2、现场的三级配电箱接线不规范；		
整改要求	1、要求施工单位严格按图纸要求进行施工，将设备基础柱子上的十字拉结筋加上； 2、要求施工单位尽快进行整改，三级配电箱要严格按相关规范要求进行接线使用；		
检查人	 2018.4.15	施工项目部 签收人/日期	 2018年4月16日
整改情况	 整改负责人:  日期: 2018年4月22日		
复查意见	 复查人:  日期: 2018.4.22		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。