

监理检查记录表

工程名称：聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目 编号：JXM-JLJC-008

施工单位	山东正泰工业设备安装有限公司			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查时间	2018年6月04日		检查地点	现场施工现场			
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项						
施工及检查情况简述	1. 一极设施，二极设施内螺栓未打紧， 2. 高压电缆头8个未封堵完成。 3. 6号面层迎4中名线放线。						
存在问题	1. 施工人员使用焊枪时操作不规范 2. 挂架挂多处未进行铠化处理						
整改要求	3. 挂架内电缆未绑扎。 4. 电缆头均铠化，未进行物理连接。 平推按照施工技术要求						
检查人	张伟峰			施工项目部 签收人/日期	李丽丽 2018.6.4		
整改情况	已按要求整改						
	整改负责人：李丽丽 日期：2018.6.4						
复查意见	整改合格						
	复查人：张伟峰 日期：2018.6.4						

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建