

监理检查记录表

工程名称: 平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目 (一期工程)

编号: JXM13--- 01

施工单位	中机国能	监理单位	常州正衡
检查时间	2017. 12. 21	检查地点	光伏发电区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区两台GPS设备放点, 施工人员5人.		
存在问题	桩基GPS放点误差较大, 对角线长度误差已达100mm以上.		
整改要求	要求对GPS设备重新进行调试, 校对确保桩基定位精度.		
检查人	赵晓红	施工项目部 签收人/日期	秦国兴 2017.12.21
整改情况	已对GPS设备进行调试, 校对 整改负责人: 秦国兴 日期 2017.12.21		
复查意见	GPS定位精度基本满足设计要求 复查人: 赵晓红 日期 2017.12.21		