

监理检查记录表

工程名称: 平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目 (一期工程)

编号: JXM13--- 02

施工单位	中机国际	监理单位	常州正衡
检查时间	2017. 12. 26	检查地点	光伏发电区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区有六个引孔机引孔, 施工人数 12 人, 对引孔垂直度进行抽查。		
存在问题	有一台桩机引孔时垂直度控制误差较大。		
整改要求	对桩机操作人员进行技术交底, 保证引孔垂直度。		
检查人	赵晓红	施工项目部 签收人/日期	赵国兴 2017. 12. 26
整改情况	对桩机操作人员进行技术交底, 引孔垂直度有所提高 整改负责人: 赵国兴 日期 12.26		
复查意见	引孔垂直度基本满足设计要求 复查人: 日期		