

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 青岛德翰置业 1.2MWp 分布式光伏发电项目

编号: 002

施工单位	上海亚泰建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.17	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工检查: 电缆桥架安装情况		
存在问题	1、桥架安装不稳定。 2、桥架切口处未处理。 3、对桥架内电缆未采取保护措施。		
整改要求	1、稳固桥架。 2、对桥架切口做处理。 3、对桥架内电缆采取保护措施		
检查人	胡斌	施工项目部 签收人/日期	刘晔
整改情况	整改负责人: 刘晔 日期 2017.12.17		
复查意见	复查人: 胡斌 日期 2017.12.18		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。