

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 青岛德翰置业 1.2MWp 分布式光伏发电项目

编号: 004

施工单位	上海业泰建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.24	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工情况检查		
存在问题	1、支架檩条安装不齐 2、组件压块未贴实压紧		
整改要求	1、对支架檩条进行调整,使其对齐 2、将松动组件压块贴实压紧		
检查人	胡斌	施工项目部 签收人/日期	2017.12.24
整改情况	整改负责人: 2017.12.24		
复查意见	复查人: 胡斌 日期 2017.12.24		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。