

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 青岛德翰置业 1.2MWp 分布式光伏发电项目

编号: 007

施工单位	上海亚泰建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.31	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场施工进行情况检查		
存在问题	1、焊接接地扁铁时焊渣未清理干净		
整改要求	1、将接地扁铁焊渣清理至干净		
检查人	胡斌	施工项目部 签收人/日期	刘胜 2017.12.31
整改情况	整改负责人: 刘胜 日期 2017.12.31		
复查意见	复查人: 胡斌 日期 2017.12.31		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。