

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 青岛德翰置业12MWp分布式光伏发电项目

编号: 010

|           |                                                                                                             |                 |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 上海业泰建设集团有限公司                                                                                                | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2018.01.07                                                                                                  | 检查地点            | 施工现场           |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项              |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患排查大检查<br>2、安全体系及实施检查<br>3、现场安全文明控制<br>4、现场安全文明管理<br>5、施工现场安全状况 |                 |                |
| 存在问题      | 1、工人安全意识薄弱，有部分工人施工时安全防护措施采取不到位<br>2、最近天气降温，彩钢瓦屋面有结冰、结霜现象，对施工人员安全交底不到位                                       |                 |                |
| 整改要求      | 严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于3天之内进行整改，并让监理复检。                                                                    |                 |                |
| 检查人       | 胡斌                                                                                                          | 施工项目部<br>签收人/日期 | 2018.1.7       |
| 整改情况      | 整改负责人: 胡斌      日期 2018.1.7                                                                                  |                 |                |
| 复查意见      | 复查人: 胡斌      日期 2018.1.7                                                                                    |                 |                |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。