

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-20180116

施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.01.16	检查地点	A7 屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 今日对 A7 屋面桥架布线进行巡视检查。 2. 现场共 7 人进行施工。		
存在问题	现场电缆桥架转角处制作不规范。		
整改要求	需加大转角弧度。		
检查人	张永仁	施工项目部 签收人/日期	张永仁、2018.1.16
整改情况	已整改。 整改负责人：张永仁 日期：2018.1.19		
复查意见	合格。 复查人：张永仁 日期：2018.1.19		