

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-20171211

施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.11	检查地点	C5 屋面施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 对 C5 屋面施工现场进行巡视检查； 2. 现场人员正进行组件安装，共 15 人。		
存在问题	现场人员在安装组件时对组件进行踩踏。		
整改要求	我方当班人员已下发监理通知单进行 整改。		
检查人	张木子	施工项目部 签收人/日期	张木子、2017.12.11
整改情况	已整改 整改负责人：张木子 日期 2017.12.12		
复查意见	合格。 复查人：张木子 日期 2017.12.12		