

# 监理检查记录表

工程名称: 长沙市亘晟门窗公司 1.1MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-GSMC-007

施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.24	检查地点	厂房屋面
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	组件安装情况		
存在问题	组件排列有偏差, 不能保持一条直线		
整改要求	要求现场技术人员加大技术指导, 严格要求施工人员按规范操作, 对同列不能形成一条直线的方阵进行位置调整		
检查人	仲浩	施工项目部 签收人/日期	冯雷 2017.12.24
整改情况	已完成整改.		
复查意见	符合要求		
		整改负责人:	冯雷      日期 2017.12.24
		复查人:	仲浩      日期 2017.12.24

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
  2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
  3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

