

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：长沙康乐包装有限公司 2.0MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号：ZHJL-KLBZ-001

施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.1	检查地点	设备基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查设备基础圈梁绑扎情况		
存在问题	部分圈梁箍筋大小与圈梁不配套		
整改要求	要求现场施工人员箍筋大小要配套，圈梁不得紧贴模板，防止浇筑露筋		
检查人	仲浩	施工项目部 签收人/日期	冯雷 2017.12.1
整改情况	已完成整改 整改负责人：冯雷 2017.12.1 日期		
复查意见	符合要求 复查人：仲浩 2017.12.1 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建