

监理检查记录表

工程名称: 长沙康乐包装有限公司 2.0MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-KLBZ-002

施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.3	检查地点	设备基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	基础圈梁支模		
存在问题	发现基础支模不牢靠, 存在较大缝隙		
整改要求	要求现场施工人员支模要按照图纸设计施工, 支模要牢固, 不得有较大缝隙		
检查人	仲浩	施工项目部 签收人/日期	冯霞 2017.12.3
整改情况	已完成整改 整改负责人: 冯霞 日期 2017.12.3		
复查意见	符合要求 复查人: 仲浩 日期 2017.12.3		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

