

监理检查记录表

工程名称: 长沙康乐包装有限公司 2.0MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-KLBZ-003

施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2017.12.5		检查地点	1号厂房屋面	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	对屋面夹具安装质量进行检查				
存在问题	屋面存在夹具漏装现象				
整改要求	要求现场负责人, 合理安排工作, 有序分工, 夹具安装后要安排查漏补缺人员对夹具安装进行查漏补缺				
检查人	仲浩		施工项目部 签收人/日期	冯霞 2017.12.5	
整改情况	已完成整改 整改负责人: 冯霞 日期 2017.12.5				
复查意见	符合要求 复查人: 仲浩 日期 2017.12.5				

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建