

监理检查记录表

工程名称: 长沙康乐包装有限公司 2.0MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-KLBZ-004

施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.7	检查地点	1号厂房屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查导轨吊装及散料工作		
存在问题	导轨吊至屋面后散料不及时, 造成屋面材料集中堆放现象		
整改要求	要求现场负责人, 合理安排工作, 有序分工, 导轨吊至屋面后必须及时散料		
检查人	王佳君	施工项目部 签收人/日期	冯雷 2017.12.7
整改情况	已完成整改 整改负责人: 冯雷 日期 2017.12.7		
复查意见	符合要求 复查人: 王佳君 日期 2017.12.7		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

