

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宜兴远电新能源有限公司远东复合 2.8MWp 屋顶分布式光伏发电项目  
编号：YXYD-ZHJL-JCJL-001

|           |                                                                                                                                                                                                              |                 |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 上海艾能电力工程有限公司                                                                                                                                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程代理有限公司 |
| 检查时间      | 2017.12.13                                                                                                                                                                                                   | 检查地点            | 光伏区            |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                                                                          |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1. 配电楼一层框体、二层梁板模板预制。<br>2. 配电楼梁体浇筑进行钢筋验收。                                                                                                                                                                    |                 |                |
| 存在问题      | 配电楼主梁箍筋未进行加密                                                                                                                                                                                                 |                 |                |
| 整改要求      | 对配电楼主梁箍筋进行加密                                                                                                                                                                                                 |                 |                |
| 检查人       | 胡景                                                                                                                                                                                                           | 施工项目部<br>签收人/日期 |                |
| 整改情况      | <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">已进行加密</div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">                         整改负责人: 胡景      日期: 2017.12.13                     </div>           |                 |                |
| 复查意见      | <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">经复核, 配电楼主梁箍筋已进行加密</div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">                         复查人: 胡景      日期: 2017.12.13                     </div> |                 |                |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。