

监理检查记录表

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(兴桥)

编号：002

施工单位	羲和太阳能电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.17	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、1#、2#、3#箱逆变基础钢筋绑扎。		
存在问题	1、1#、2#、3#箱逆变基础钢筋个别搭接长度不符合规范。		
整改要求	按照规范对1#、2#、3#箱逆变基础钢筋绑扎		
检查人	黄学军	施工项目部 签收人/日期	江平 2017.12.17
整改情况	整改完成 整改负责人：江平 日期：2017.12.17		
复查意见	复查人：黄学军 日期：2017.12.17		