

监理检查记录表

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(蔡桥)

编号: 018

施工单位	羲和太阳能电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.1.23	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	预制舱基础砖墙砌筑施工		
存在问题	地面未夯实, 墙体有轻微下沉		
整改要求	地面夯实后重新砌筑		
检查人	朱号兵	施工项目部 签收人/日期	甄保伟 2018.1.24
整改情况	整改完成 整改负责人: 甄保伟 日期: 2018.1.24		
复查意见	符合要求 复查人: 朱号兵 日期: 2018.1.24		