

监理检查记录表

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(蔡桥)

编号: 006

施工单位	羲和太阳能电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.29	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、1#、2#、3#箱逆变基础梁板柱钢筋绑扎。		
存在问题	圈梁四角处钢筋搭接绑扎不到位		
整改要求	按规范要求搭接并绑扎到位		
检查人	朱号兵	施工项目部 签收人/日期	甄保伟
整改情况	整改完毕 整改负责人: 甄保伟 日期: 2017.12.29		
复查意见	检查合格。 复查人: 朱号兵 日期: 2017.12.29		