

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 池州超威电力有限 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CW17004-852-0202-005

施工单位	电建集团贵州工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年3月12日	检查地点	厂区 1#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理部对 1#屋面组件吊装进行现场安全旁站		
存在问题	1. 组件吊装过程中, 吊车周边警戒线拉设不合理, 未按吊装专项方案执行, 存在极大安全隐患 		
整改要求	1. 吊装请安装吊装专项方案执行 2. 立即安排人员进行整改, 严禁再次出现此类情况 3. 加强现场安全及人员安全交底		
检查人	王道素	施工项目部 签收人/日期	陶祥儒
整改情况	已整改 整改负责人: 陶祥儒 日期: 2018.3.13		
复查意见	已按方案专项方案现场实际情况进行整改 复查人: 王道素 日期: 2018.3.14		

池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目
 监理项目部