

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宿迁惠升管业 1.35MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: 007

施工单位	江苏华翔科技股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.1.14		检查地点	1#-2#厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对 3 个屋面组件安装进行巡视检查			
存在问题	现场施工人员安装组件时在组件上随意堆放衣物、水杯等物品			
整改要求	对现场施工人员, 进行班前安全例会通知, 组件上禁止放任何物品, 组件搬运时必须轻拿轻放			
检查人	马伟	施工项目部 签收人/日期	张海波 2018.1.14	
整改情况	已对现场施工人员进行施工安全文明培训。 整改负责人: 张海波 日期: 2018.1.14			
复查意见	合格 复查人: 马伟 日期: 2018.1.14			