

监理检查记录表

工程名称: 宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目

编号: 001

施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.3	检查地点	1#-2# 房顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 对 1#、2# 屋面光伏组件连接线路进行现场巡视。 2. 对现场人员安全防护进行检查		
存在问题	现场吊装未设安全警戒线		
整改要求	对现场安全防护设施进行添加。		
检查人	苏伟	施工项目部 签收人/日期	朱巍 2017.12.3
整改情况	已添加警戒线 整改负责人: 李金荣 日期: 2017.12.4		
复查意见	合格 复查人: 苏伟 日期: 2017.12.5		