

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目

编号: 005

施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.31	检查地点	1#、2#基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、对1#、2#基础施工进行现场巡视检查。 2、现场人员安全防护设施进行检查。		
存在问题	现场吊装未设安全员和警戒线		
整改要求	对现场指导安全员,设置防护警戒线		
检查人	苏伟	施工项目部 签收人/日期	朱巍 2017.12.31
整改情况	已整改。 整改负责人: 苏伟 日期: 2017.12.31		
复查意见	合格 复查人: 苏伟 日期: 2017.12.31		