

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延

陵镇 15MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：002

施工单位	甘肃省安装建设集团公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018. 4.30	检查地点	联友场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	打桩质量检查.		
存在问题	打桩完成, 桩身开裂		
整改要求	下发监理工程师通知单 003		
检查人	王 锋.	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

