

监理检查记录表

工程名称：无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXAS-003

施工单位	中国电子系统工程第二建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年4月24日	检查地点	车棚施工区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	下雨天对现场是否安全用电进行专项检查		
存在问题	现场用电线杂乱摆放与钢筋混搭且无任何保护措施		
整改要求	将用电线与钢筋分开整齐摆放，如有必要对用电线进行保护措施		
检查人	姜向东	施工项目部 签收人/日期	邱礼慧 2018.4.25
整改情况	已落实并整改完成 整改负责人：邱礼慧 日期 2018.4.25		
复查意见	已整改。 复查人：姜向东 日期 2018.4.26		