



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: 011

施工单位	中电二	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.24	检查地点	201 屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 201 厂房组件安装进行检查。		
存在问题	部分组件摆放有叠压现象。		
整改要求	现场要求施工方立即整改, 不得对组件造成划伤。		
检查人	张军枫、鲁宏	施工项目部 签收人/日期	 2018.5.24
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2018.5.25		
复查意见	经复查, 符合整改要求 复查人:  张军枫, 日期 2018.5.25		