

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: 019

施工单位	中电二	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.8	检查地点	设备基础施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对设备基础砌墙进行检查。		
存在问题	检查发现设备预制舱基础在砌墙时, 施工人员往所使用的水泥里面违规添加洗衣粉。		
整改要求	要求施工方立即进行整改。		
检查人	张军枫、鲁宏	施工项目部 签收人/日期	吴明杰 2018.6.8
整改情况	已落实整改 整改负责人: 吴明杰 日期 2018.6.8		
复查意见	已落实整改. 复查人: 鲁宏 日期 2018.6.8		