

安全检查记录表

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号：003

施工单位	正泰电气股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.05.17	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对项目现场进行安全专项大检查		
存在问题	1、一期檩条加固动用电焊机时火花四散掉落，下方有电气设备、用油类设备； 2、屋顶施工过程中产生的垃圾、废料随意堆放；		
整改要求	1、檩条加固时下方电气设备、用油类设备工作之前整改完成； 2、屋面施工产生的垃圾、废料及时清运。		
检查人	黎建光、晏鸿飞、金涛	施工项目部 签收人/日期	彭为园 2018.05.17
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：彭为园 日期 2018.05.18		
复查意见	复查已整改 复查人：黎建光 日期 2018.5.18		