

安全检查记录表

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号：005

施工单位	正泰电气股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.06.06	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对项目现场进行安全专项大检查		
存在问题	1、二期吊装彩钢瓦时吊装区域内未设置警示标志； 2、箱变室内未配置消防器材； 3、个别施工人员在施工过程中未佩戴安全帽； 4、配电室内需配置消防器材、安全用具； 5、一期檩条加固动用电焊机时火花四散掉落，下方有电气设备、用油类设备；		
整改要求	1、对二期彩钢瓦吊装区域立即进行设置警示标志； 2、项目已准备并网发电，箱变室内消防器材尽快配备； 3、对于未佩戴安全帽人员警告，若下次再出现类似情况，将进行经济考核； 4、项目已准备并网，配电室内消防器材、安全用具需尽快落实； 5、檩条加固时下方电气设备、用油类设备工作之前整改完成。		
检查人	黎建光、晏鸿飞、金涛	施工项目部 签收人/日期	彭为国 2018.06.06
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：彭为国 日期 2018.06.07		
复查意见	复查已整改 复查人：黎建光 日期 2018.6.7		