

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZHJL-09

施工单位	正泰电气股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.21	检查地点	二期厂房屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	测量二期桥架、彩钢瓦桥架盖板、接地扁铁、安全护栏等涂层厚度。		
存在问题	1. 安全护栏个别涂层厚度不达标;		
整改要求	安装完成后重新进行防护。		
检查人	孙金龙 黎建光	施工项目部 签收人/日期	彭建国 2018.06.21
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。