

监理检查记录表

工程名称: 宁波杭州湾新区跨境电商仓储(二期)5.19MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-003

施工单位	宁波华星钢构股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	1#、2#厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 对 1#、2#厂房屋面光伏支架安装现场进行检查。 2. 现场作业人员安全防护符合要求。		
存在问题	现场人员在屋面作业时未系安全带。		
整改要求	要求对屋面整改及时处理。 并加强人员教育。		
检查人	张权	施工项目部 签收人/日期	冯建云
整改情况	已按要求整改		
	整改负责人: 冯建云 日期		
复查意见	合格。		
	复查人: 张权 日期		